

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Одел надзорной деятельности и профилактической работы

Артемовского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760, г. Артем, ул. Кооперативная, 2, (42337) 42650,

Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

В период с «22» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя

в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Артемовского городского округа

наименование объекта, юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНДиПР Артемовского городского округа
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
подполковник внутренней службы

Даниленко П.И.

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

«10» декабря 2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232) 43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Одел надзорной деятельности и профилактической работы

Артемовского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760, г. Артем, ул. Кооперативная, 2, (42337) 42650,

Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 6
обследования**

«10» декабря 2018 года

Артемовской городской округ

(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Государственным инспектором Артемовского городского округа по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

Аслановой Олесеи Владимировны

в период с 10 ч. 00 мин. «22» ноября 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «10» декабря 2018 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя

в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» Артемовского городского округа

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

Расположенного по адресу:

Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, 6

при обследовании присутствовали директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Артемовского городского округа Ходова Светлана Владимировна

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результата которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Учреждение расположено в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

Артемовского городского округа (кабинеты № 10 и № 13, номера на поэтажном плане № 6 и № 12). Общая площадь помещений составляет 101,9 кв. м. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор на техническое обслуживание ОПС и системы оповещения о пожаре. Имеется акт исправности АПС и СОУЭ. Для отделки помещений применены отделочные материалы, отвечающие противопожарным требованиям в соответствии с функциональным назначением помещений. Пути эвакуации не загромождены, и находятся в удовлетворительном состоянии. Помещение в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Заведен журнал учета огнетушителей. Руководителем пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму. Имеется приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние. Заведен журнал инструктажа рабочего персонала. Разработана инструкция по мерам пожарной безопасности. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре.

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

